

**Anfrage nach § 27 BezVG** der Mitglieder der Bezirksversammlung Eimsbüttel, Dirk Schömer, Elke Zimmermann und Jörg Pillatzke (AfD-Fraktion)

### **Brandschutz an Schulen III**

Die Anfrage wird – von der Behörde für Inneres und Sport – wie folgt beantwortet:

Sachverhalt:

Aufgrund der Antwort vom 17.04.2020 der Behörde für Inneres und Sport auf unsere Anfrage – Brandschutz an Schulen II – sind noch weitere Fragen aufgetaucht.

Gemäß dieser Antwort wurden 2018 und 2019 5 Objekte an die zuständige Genehmigungsbehörde abgegeben.

<b>Objekt</b>	<b>Adresse</b>	<b>Abgabedatum</b>
Schule an der Isebek	Bismarckstraße 83-85	11.12.2019
Grundschule Döhrnstraße	Döhrnstraße 42	06.11.2019
Elbpiraten Kita	Wiben-Peter-Straße 11	01.07.2019
Ida-Ehre-Gesamtschule	Lehmweg 14	14.06.2019
KITA Nubeluz	Uwestraße 5	03.04.2019

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Fachbehörde:

1. Welche Mängel wurden nicht beseitigt?
2. Wurden diese Mängel mittlerweile beseitigt?

#### zu 1. und 2.:

Soweit die Feuerwehr Hamburg bei ihren Brandverhütungsschauen Mängel feststellt, wird der Pflichtige zu deren Beseitigung aufgefordert. Wird die Beseitigung dieser Mängel nicht durch Übersendung entsprechender Nachweise oder im Rahmen einer Nachschau zeitnah festgestellt, wird die Bauprüfteilung des zuständigen Bezirksamtes über die fortbestehenden Mängel informiert und verfolgt die Mängelbeseitigung dann in eigener Zuständigkeit weiter. Der Feuerwehr Hamburg liegen insofern für die in den zurückliegenden Jahren geprüften Objekte keine eigenen Ergebnisse zur Beseitigung von Mängeln vor, deren Verfolgung der Bauprüfteilung obliegt. Diese Erkenntnisse wären bei der Bauprüfteilung des Bezirksamtes zu erfragen.

Im Übrigen siehe Anlage.

3. Wurde aufgrund der Nichtbeseitigung der Mängel eine Einschränkung der Nutzung der Schule / Kita ausgesprochen?
4. Wenn nein, warum nicht?

#### zu 3. und 4.:

Die Verhältnismäßigkeit der Mittel wurde vor Ort eingeschätzt und bewertet. Gefahr im Verzug war zum Zeitpunkt der Brandverhütungsschau nicht gegeben. Daher wurde für keine Schule/Kita eine Einschränkung der Nutzung ausgesprochen.

Anlage

<b>Objekt</b>	<b>Antwort zu Frage 2</b> <b>Im Rahmen der Nachschau der Brandverhütungsschau beseitigte Mängel</b>
Schule an der Isebek, Bismarckstr. 83-85	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kennzeichnung, Verschluss Bypassstüren des Rettungswegs aus dem Matheraum über den Dachraum und die Turnhalle.</li><li>2. Einsicht in Bescheinigungen nach der VO über Prüffingenieurinnen und Prüffingenieure, Prüfsachverständige.</li><li>3. Kennzeichnung Notausstieg aus dem Schlagzeugraum.</li><li>4. Funktionsfähigkeit Feuer- bzw. Rauchschutztüren (Feuerschutzabschlüsse) hergestellt.</li><li>5. Lagerräume im Keller, Mängel beseitigt.</li><li>6. Fehlende Deckenplatte in der abgehängten Decke der Aula wieder eingesetzt.</li></ol>
Grundschule Döhrnstraße, Döhrnstraße 42	-
Elbpiraten-Kita Wiben-Peter- Straße 11	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Feuerwehrschrüsseldepot</li><li>2. Brandschutzübungen</li><li>3. Herstellung Funktionsfähigkeit Feuer- und Rauchschutztüren</li><li>4. Gegenstände aus Flucht- und Rettungswegen entfernt</li><li>5. Beendigung Nutzung von Räumen im Kellergeschoss als Aufenthaltsräume.</li></ol>
Ida-Ehre- Gesamtschule Lehmweg 14	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Brandschutzordnung.</li><li>2. Entfernung Lagerung aus E-Anschlussraum</li><li>3. Die RWA des Treppenraumes im Altbau funktionsfähig gemacht.</li><li>4. Herstellung Funktionsfähigkeit Feuer- und Rauchschutztüren</li></ol>
Kita Nubeluz Uwestraße 5	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alarmierungsvorrichtung: Betreiber weist Beauftragung von nach der Verordnung über Prüffingenieurinnen und Prüffingenieure, Prüfsachverständige und Technische Prüfungen nach.</li><li>2. Türen Eingangsraum KiTa selbstschließend hergerichtet.</li></ol>